



환경을 생각하는 회사 “상록환경위생(주)”

“WWW.SRE.CO.KR”

수신자 : 경남기업(주) 광양와우 A2블럭 신축공사 현장

제 목 : 실내공기측정 결과서 제출.

1. 「실내공기질 관리법」 제9조1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항, 국립환경과학원고시 제 2020-23호의 실내공기질 공정시험기준 규정에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 제출합니다.
2. 기타 궁금한 사항은 당사로 문의 주시기 바랍니다.

첨부

- 신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고) 1부

상 록 환 경 위 생 주 식 회 사
대표이사 신 광



담당자 : 분석실 송진섭

시행 상록 제 41-030 호 (2021. 08. 02)

우 05855 서울시 송파구 송파대로 167 문정역테라타워 A동410호 / <http://www.sre.co.kr>

전화 (02)556-6929 / 전송(Fax) (02)556-7580 / 이메일 sangrok@sre.co.kr

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	경남기업(주) 광양와우 A2블럭	②성명(대표자)	박 석 준				
	주 소	전라남도 광양시 마동 180-1번지 일원 (전화번호: 061-818-0014)						
	공동주택 현황	공급세대	19.32 m ² 32 세대	19.39 m ² 72 세대	26.80 m ² 104 세대	36.72 m ² 48 세대	36.72 m ² 162 세대	36.80 m ² 12 세대
		830 세대	24.55 m ² 76 세대	46.16 m ² 108 세대	46.32 m ² 16 세대	26.55 m ² 182 세대	26.63 m ² 18 세대	-
측 정 자	상 호	상록환경위생	등 록 번 호	송파 제3호				
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)						

공동주택 공기질 측정결과(단위: μg/m³)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	7/29 (15:49~16:50)	거실중앙부 (101-304)	남동향	6.4	678.7	87.2	27.5	29.6	47.6
2지점	7/29 (14:39~15:40)	거실중앙부 (101-1006)	남동향	1.4	799.0	51.6	48.0	35.6	165.5
3지점	7/29 (13:17~14:18)	거실중앙부 (102-805)	남동향	2.7	725.8	107.9	56.6	30.6	139.3
4지점	7/29 (13:06~14:07)	거실중앙부 (102-1504)	남동향	5.9	957.3	110.3	39.1	39.3	186.9
5지점	7/29 (14:41~15:42)	거실중앙부 (103-207)	남서향	6.0	714.9	116.4	118.5	55.0	153.8
6지점	7/29 (14:30~15:31)	거실중앙부 (103-706)	남동향	1.9	596.7	167.3	80.4	42.4	214.9
7지점	7/29 (15:54~16:55)	거실중앙부 (104-306)	남동향	2.4	796.0	201.6	94.0	33.4	224.2
8지점	7/29 (14:27~15:28)	거실중앙부 (104-905)	남동향	2.0	711.3	137.8	60.4	56.8	87.6
9지점	7/29 (13:13~14:14)	거실중앙부 (105-1204)	남동향	4.9	569.8	104.3	30.7	15.9	91.7
10지점	7/29 (13:00~14:00)	거실중앙부 (105-2305)	남동향	4.8	946.1	93.3	55.2	32.9	189.8
평 균				3.8	749.6	117.8	61.0	37.1	150.1

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2021 년 08 월 02 일

제출자 경남기업(주) 광양와우 A2블럭 신축공사 현장

현장소장 김 용 동 (서명 또는 인)

전라남도 광양시장 귀하

